FUJITSU

BEST I TEST

product design award 2012 · GOOD DESIGN · reddot design award winner 2012

product design award 2012 · GOOD DESIGN · reddot design award winner 2012

09 ja 25 SEERIA

Mudel	Fujitsu ASYG09LTCB / AOYG09LTCN -30°C			
Testimise aeg	September 2012			
Küttevõimsus sõltuvalt välistempist (Sisetemp. +20 °C)	+7 °C	+2 °C	-7 °C	-15 °C
100% kompressorivõimsus	5,5 kW	4,1 kW	**4,1 kW**	**3,3 kW**
75% kompressorivõimsus	4,1 kW	-	-	-
50% kompressorivõimsus	2,7 kW	2,0 kW	-	-
COP sõltuvalt välistemperatuurist (Sisetemp. +20 °C)	+7 °C	+2 °C	-7 °C	-15 °C
100% kompressorivõimsus	3,5	2,8	**2,7**	**2,4**
75% kompressorivõimsus	4,1	-	-	-
50% kompressorivõimsus	4,7	4,1	-	-
				12,5

12 ja 35 SEERIA

Mudel	Fujitsu ASYG12LTCB / AOYG12LTCN -30°C			
Testimise aeg	EI OLE TESTITUD			
Küttevõimsus sõltuvalt välistempist (Sisetemp. +20 °C)	+7 °C	+2 °C	-7 °C	-15 °C
100% kompressorivõimsus	6,6 kW	5,22	**4,64**	**4,5**
75% kompressorivõimsus	-	-	-	-
50% kompressorivõimsus	-	-	-	-
COP sõltuvalt välistemperatuurist (Sisetemp. +20 °C)	+7 °C	+2 °C	-7 °C	-15 °C
100% kompressorivõimsus	3,3	2,74	**2,52**	**2,29**
75% kompressorivõimsus	-	-	-	-
50% kompressorivõimsus	-	-	-	-
				13,95

Mudel	Toshiba RAS-25SKVP2-ND			
Testimise aeg	August 2011			
Küttevõimsus sõltuvalt välistempist (Sisetemp. +20 °C)	+7 °C	+2 °C	-7 °C	-15 °C
100% kompressorivõimsus	6,1 kW	4,3 kW	**4,1 kW**	**3,3 kW**
75% kompressorivõimsus	4,5 kW	-	-	-
50% kompressorivõimsus	2,9 kW	2,2 kW	-	-
COP sõltuvalt välistemperatuurist (Sisetemp. +20 °C)	+7 °C	+2 °C	-7 °C	-15 °C
100% kompressorivõimsus	3,1	2,7	2,6	**2,4**
75% kompressorivõimsus	4	-	-	-
50% kompressorivõimsus	5	4,1	-	-
				12,4

Mudel	Mitsubishi Electric MSZ-FD35VA / MUZ-FD35VABH			
Testimise aeg	Juuni 2009			
Küttevõimsus sõltuvalt välistempist (Sisetemp. +20 °C)	+7 °C	+2 °C	-7 °C	-15 °C
100% kompressorivõimsus	6,6 kW	5,6 kW	5,2 kW	4,3 kW
75% kompressorivõimsus	4,9 kW	-	-	-
50% kompressorivõimsus	3,2 kW	2,8 kW	-	-
COP sõltuvalt välistemperatuurist (Sisetemp. +20 °C)	+7 °C	+2 °C	-7 °C	-15 °C
100% kompressorivõimsus	3	2,6	2,3	2,1
75% kompressorivõimsus	3,9	-	-	-
50% kompressorivõimsus	4,9	3,4	-	-
				13,9

Mudel	Panasonic HE9LKE			
Testimise aeg	Oktoober 2010			
Küttevõimsus sõltuvalt välistempist (Sisetemp. +20 °C)	+7 °C	+2 °C	-7 °C	-15 °C
100% kompressorivõimsus	3,1 kW	4,7kW	**4,1 kW**	**3,4 kW**
75% kompressorivõimsus	2,3 kW	-	-	-
50% kompressorivõimsus	1,6 kW	2,2 kW	-	-
COP sõltuvalt välistemperatuurist (Sisetemp. +20 °C)	+7 °C	+2 °C	-7 °C	-15 °C
100% kompressorivõimsus	5,3	3	2,5	2,2
75% kompressorivõimsus	5,4	-	-	-
50% kompressorivõimsus	5,5	3,8	-	-
				12,2

Mudel	IVT Nordic Inverter 12 KHR-N			
Testimise aeg	November 2009			
Küttevõimsus sõltuvalt välistempist (Sisetemp. +20 °C)	+7 °C	+2 °C	-7 °C	-15 °C
100% kompressorivõimsus	5,4 kW	4,7kW	**4,3 kW**	**3,4 kW**
75% kompressorivõimsus	4,1 kW	-	-	-
50% kompressorivõimsus	2,7 kW	2,3kW	-	-
COP sõltuvalt välistemperatuurist (Sisetemp. +20 °C)	+7 °C	+2 °C	-7 °C	-15 °C
100% kompressorivõimsus	3,7	2,8	**2,7**	**2,5**
75% kompressorivõimsus	4,3	-	-	-
50% kompressorivõimsus	5,3	4,1	-	-
				12,9

Mudel	Toshiba Polar RAS-10PAVP-ND			
Testimise aeg	September 2012			
Küttevõimsus sõltuvalt välistempist (Sisetemp. +20 °C)	+7 °C	+2 °C	-7 °C	-15 °C
100% kompressorivõimsus	5,1 kW	3,8 kW	3,4 kW	2,7 kW
75% kompressorivõimsus	3,9 kW	-	-	-
50% kompressorivõimsus	2,5 kW	1,9 kW	-	-
COP sõltuvalt välistemperatuurist (Sisetemp. +20 °C)	+7 °C	+2 °C	-7 °C	-15 °C
100% kompressorivõimsus	3,4	2,9	**2,8**	**2,4**
75% kompressorivõimsus	4,6	-	-	-
50% kompressorivõimsus	5,5	3,9	-	-
				11,3

Mudel	IVT Nordic Inverter 12LR-N			
Testimise aeg	Aprill 2012			
Küttevõimsus sõltuvalt välistempist (Sisetemp. +20 °C)	+7 °C	+2 °C	-7 °C	-15 °C
100% kompressorivõimsus	4,7 kW	3,9 kW	3,9 kW	3,0 kW
75% kompressorivõimsus	3,5 kW	-	-	-
50% kompressorivõimsus	2,4 kW	1,9 kW	-	-
COP sõltuvalt välistemperatuurist (Sisetemp. +20 °C)	+7 °C	+2 °C	-7 °C	-15 °C
100% kompressorivõimsus	3,7	3,1	2,6	2,3
75% kompressorivõimsus	4,6	-	-	-
50% kompressorivõimsus	5,3	4,2	-	-
				11,8

Mudel	Mitsubishi Electric MSZ-GE25VA / MUZ-GE25VAH			
Testimise aeg	Juuni 2009			
Küttevõimsus sõltuvalt välistempist (Sisetemp. +20 °C)	+7 °C	+2 °C	-7 °C	-15 °C
100% kompressorivõimsus	4,2 kW	3,1 kW	2,8 kW	2,1 kW
75% kompressorivõimsus	3,1 kW	-	-	-
50% kompressorivõimsus	2,1 kW	1,6 kW	-	-
COP sõltuvalt välistemperatuurist (Sisetemp. +20 °C)	+7 °C	+2 °C	-7 °C	-15 °C
100% kompressorivõimsus	3,5	2,7	2,5	2,1
75% kompressorivõimsus	4,3	-	-	-
50% kompressorivõimsus	5,1	3,2	-	-
				9,5

Mudel	IVT Nordic Inverter 09LR-N			
Testimise aeg	Aprill 2012			
Küttevõimsus sõltuvalt välistempist (Sisetemp. +20 °C)	+7 °C	+2 °C	-7 °C	-15 °C
100% kompressorivõimsus	4,4 kW	3,5 kW	3,8 kW	2,9 kW
75% kompressorivõimsus	3,2 kW	-	-	-
50% kompressorivõimsus	2,1 kW	1,7 kW	-	-
COP sõltuvalt välistemperatuurist (Sisetemp. +20 °C)	+7 °C	+2 °C	-7 °C	-15 °C
100% kompressorivõimsus	3,7	3,1	2,6	2,3
75% kompressorivõimsus	4,4	-	-	-
50% kompressorivõimsus	5,1	3,9	-	-
				11,6